

АКТ

от 20 сентября 2021 года  
на текущий осмотр зданий и сооружений

МБОУ «СОШ № 2» с.Чугуевка Чугуевского района Приморского края

Комиссия в составе:

Председатель комиссии – Н.И.Ермошина

Члены комиссии:

Е.В.Иванчук - заместитель директора по АХЧ

А.Н.Михайлин – специалист по ОТ

провела текущий осмотр: здания и сооружений МБОУ «СОШ № 2» с.Чугуевка

1. МБОУ «СОШ №2» с.Чугуевка - основное 4х-этажное здание 1973 года постройки по типовому проекту.
2. Отмостки нуждаются в частичном восстановлении и побелки.
3. Стены и потолки коридоров, лестничных пролетов и кабинетов требуют частичной побелки и покраски.
4. Спортивный зал – требуется ремонт раздевалок.
5. Требуется частичный ремонт отопительной системы.
6. Требуется полная замена канализационной системы водопровода с 1 по 4 этаж по левой стороне здания.
7. Требуется замена светильников на светодиодные в учебных кабинетах № 8, 20, малый спортивный зал.
8. Восстановление туалетных комнат в соответствии с требованиями СанПин.

Председатель комиссии

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.И.Ермошина  
(расшифровка подписи)

Члены комиссии

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.В.Иванчук  
(расшифровка подписи)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.Н.Михайлин  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575777

Владелец Ермошина Надежда Ивановна

Действителен с 02.03.2021 по 02.03.2022